

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 71

от «24» 04 2018 г.

Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»,
(полное наименование сетевой организации)
 именуемое в дальнейшем АО «ЦЭК»
(сокращенное наименование сетевой организации)
 в лице ведущего инспектора ОРУ Химиной Т.А., мастера района №1 Трускова А.П.,
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)
 действующего(их) на основании Приказа № 236/17 от 02.06.2017г., одной стороны и
(устава, доверенности, иных документов)
Общество с ограниченной ответственностью «Васт дизайн»
(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)
 именуемое в дальнейшем ООО «Васт дизайн»
(сокращенное наименование заявителя)
 в лице генерального директора Морозова К.Л.
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)
 действующего на основании устава
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям, являющимся приложением к договору о технологическом присоединении № П-10/233 от 09.12.2010г. (в редакции дополнительного соглашения от 08.09.2016г.)
2. В ходе проверки рассмотрено выполнение:
п.п. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9
(перечень требований, пунктов технических условий)

1. Максимальная мощность (всего) 133,7 кВт, в том числе:
 присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 133,7 кВт;
 ранее присоединенная максимальная мощность - кВт;
 Категория надежности электроснабжения II (вторая)
 Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (В)	Максимальная мощность (кВт)
1.	ПС-185 Ф.710(24) ТП-23, ТП-127	КК д.51а по ул. Оранжевой, контакты присоединения КЛ-0,4 кВ, отходящей к ВУ заявителя	380/220	133,7

3. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

Рабочая документация «Реконструкция объекта незавершенного строительства с приспособлением под жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжевая, д.51а, лит.А. Электрооборудование и электроосвещение», шифр 163.178-12-ЭО, разработана проектной организацией ЗАО «Фирма «Ракурс»

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

4. Проведен осмотр электроустановок заявителя:
объекта незавершенного строительства с приспособлением под жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.51а, лит.А

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице ведущего инспектора ОРУ Химиной Т.А., мастера района №1 Трускова А.П.

(должностное лицо сетевой организации)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, являющихся приложением к договору о технологическом присоединении № П-10/233 от 09.12.2010г. (в редакции дополнительного соглашения от 08.09.2016г.)

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

2 КЛ-0,4 кВ от КК д.51а по ул.Оранжерейной до ГРЩ дома; ГРЩ дома; аппараты защиты; узлы учета.

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

в КК д.51а по ул.Оранжерейной 2 ПН 250/250 А; в ГРЩ дома: 2 рубильника $I_{ном.} = 250А$; рубильник $I_{ном.} = 250А$, присоед.по схеме «крест»; на 1 вводе ВА 88-32 $I_{ном.} = 80А$, на 2 вводе ВА 88-32 $I_{ном.} = 125А$; на АВР ВА 47-100 $I_{ном.} = 80А$

(ды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

5. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены.

6. Прочие отметки:

Подписи сторон:

Должностное лицо
сетевой организации

Ведущий инспектор ОРУ

(должность)

Химиной Т.А.

(Подпись, Ф.И.О.)

Мастер района №1

(должность)

Трусков А.П.

(Подпись, Ф.И.О.)

Заявитель (уполномоченный
представитель заявителя)

Генеральный директор

(должность)

/ Морозов К.Л.

(подпись, Ф.И.О.)

